OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

PRAVILNIK
O
ZAŠTITI OD POŽARA

NOVA GRADIŠKA, veljača 2018.

Temeljem članka 21. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj : 92/10.), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novne" broj: 116/11.) i članka 18.stavak 1. točka 4. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, (u daljnjem tekstu : Bolnica), Upravno vijeće Opće bolnice Nova Gradiška je na 9. sjednici održanoj dana 24. veljače 2018.
donijelo

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Zakon), propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za spriječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Članak 2.

Zakonom o zaštiti od požara (članak 20. stavak 4.) u Bolnici za poslove zaštite od požara određen i zadužen je stručnjak zaštite na radu II stupnja.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara u građevinama ili prostorima :

1. Opće bolnice, Nova Gradiška, J.J. Strossmayera 17A

- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja i dužnosti zaposlenika koji obavljaju kontrolu,
- način upoznavanja zaposlenika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke zaposlenika glede mjera zaštite od požara te vođenje evidencije o tome,
- obveze zaposlenika zaduženih za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- obveze šefova i voditelja djelatnosti i službi, i drugih zaposlenika za provedbu mjera zaštite od požara, te odgovornosti zbog neprimjenjivanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
- dužnosti zaposlenika u slučaju nastanka požara,
-prelazne i završne odredbe.

Članak 4.

Sastavni dio ovog Pravilnika su i sljedeći prilozi:

PRILOG I.

-riješenje o razvrstavanju Bolnice u kategoriju ugroženosti od požara (III kategorija)

PRILOG II.

Plan Evakuacije i spašavanja

PRILOG III

Upute za postupanje u slučaju požara, sa planom uzbunjivanja i postupanja voditelja evakuacije i spašavanja (koji je sastavni dio Plana evakuacije i spašavanja).

Članak 5.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava.

Isprave iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se i čuvaju kod stručnjaka zaštite na radu II stupnja.

Članak 6.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja zaposlenika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i na prostoru Bolnice, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina pogona i drugih sredstava rada i uređaja za dojavu i gašenje požara.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, propagandne naravi utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara .

Članak 7.

Svaki zaposlenik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je to utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima odlukama tijela lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama .

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze u Bolnici radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Zaposlenici drugih poduzeća koji obavljaju određene radove za Bolnicu u njegovim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara

prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka stručnog savjetnika iz područja sigurnosti.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, razvrstanih u III. kategoriju ugroženosti, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na :

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih gromobranskih) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- skladištenje i čuvanje zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari u za to izgrađenim građevinama ili na prostorima,
- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zavarivanju i sl.,
- održavanje čistoće u građevinama i njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mjesta,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
- opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova vatrodojavam, hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara.

Članak 9.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne mjere zaštite od požara.

1. Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 10.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama te mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja .

1.1. Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 11.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- spriječavanje širenja požara,
- očuvanje vrijednosti u građevini,
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

1.2. Izlazi i izlazni putevi

Članak 12.

Cijelokupan prostor na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putevima mora biti uvijek slobodan i nezakrčen.

Članak 13.

Na izlazima i izlaznim putovima namjenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strijelicom tako da su vidljivi i danju i noću. Plan evakuacije određen je Zakonom o zaštiti na radu (članak 55.)

Članak 14.

Putevi evakuacije moraju biti smješteni tako da vode na otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine.

Dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi najviše 50 m u prizemnim i 30 m u katnim objektima.

Vrata na putevima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije.

1.3. Otvori u zidovima

Članak 15.

Sva vrata u građevini moraju se lako otvarati i zatvarati .

Sva vrata moraju se otvarati u smjeru izlaska, a na vratima ne smije se mjenjati smjer otvaranja niti se smiju ukloniti .

Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno .

Prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati .

Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena .

1.4. Zidovi stupovi i stropovi

Članak 16.

Požarni zidovi namjenjeni su sprečavanju širenja požara iz jedne prostorije u drugu.

Požarni zidovi izgrađuju se od negorivog materijala i moraju imati određeni stupanj vatro-otpornosti.

Otvori u požarnim zidovima smanjuju njihovu vatro-otpornost.

Zaštitne obloge požarnih zidova trebaju cijelom površinom prekrivati zid, ne smiju imati oštećenja, pukotine i odvajati se od zida.

Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od inspekcije zaštite od požara kad se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba građevinska dozvola ili suglasnosti odgovorne osobe za zaštitu od požara Bolnice, za ostale slučajeve.

U požarnim zidovima ne smiju se ostavljati nezaštićeni naknadno probijeni otvori.

Ako se kroz njih provodi instalacija ili sl., treba otvor zatvoriti vatro-otpornim materijalom (negorivim) .

U požarnim zidovima ne smiju se naknadno činiti oslabljenja kako se ne bi mjestimično smanjila otpornost na požar (smanjenje debljine zida).

Članak 17.

Za drvene međukatne konstrukcije sa zaštitnom oblogom, potrebno je kontrolirati stanje obloge .

Takva obloga ne smije se djelomično uklanjati radi ovješenja uređaja, rasvjetnih tjela i sl., kao i radi provođenja instalacija.

Kod međukatnih konstrukcija koje imaju veću otpornost na požar (namjena im je sprečavanje požara po vertikali) ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvori. U takvom slučaju svi se međuprostori moraju brtviti negorivim vatrotpornim materijalom.

Na stropove evakuacijskih putova ne smiju se radi dekoracije stavljati gorive obloge ili izrađivati spušteni stropovi s gorivim oblogama.

1.5. Pokrovi i krovišta

Članak 18.

Pri izgradnji i rekonstrukciji krovišta mora se provoditi sljedeće:

- krovište mora pratiti požarni sektor tako da se njime ne može proširiti požar iz jednog sektora u drugi,

- na granici požarnih sektora mora se izvesti produžetke požarnih zidova iznad krovišta najmanje 30 cm, ili sa obe strane granice sektora izvesti potpuno negoriv dio krovišta širine 2 x 160 cm,
- konstrukcije krovišta mora imati optimalnu otpornost na požar, a najmanje 30 min, što se kod netpornih konstrukcija postiže protupožarnim premazima.

Članak 19.

Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i prekrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti držati nikakvi gorivi materijali, niti predmeti koji mogu uzrokovati požar.

Na sve dijelove ravnih krovišta mora biti omogućen pristup barem jednim metelnim penjalicama.

1.6. Dimnjaci

Članak 20.

Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima.

Vratašca se stavljaju u pravilu u podrum i na tavanu. Pristup do vratašaca mora uvijek biti slobodan .

Zidovi zidanih dimnjaka u tavanskim prostorijama ili potkrovlju i iznad njega moraju biti bez oštećnja (pukotina) .

Čišćenje dimnjaka obavlja se u pravilu jedan puta godišnje, prije početka sezone loženja i dozvolu za obavljanje nakon završetka sezone loženja, čišćenje dimnjaka obavlja stručna ovlaštena osoba .

Nakon pregleda stručna ovlaštena osoba izaje potvrdu o ispravnosti i podobnosti dimnjaka za upotrebu.

1.7. Ostale građevinske konstrukcije

Članak 21.

U cilju sprečavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu, te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko njih. Na tom prostoru ne smije se skladištiti i privremeno odlagati različite predmete ili uređaje, parkirati i sl.

1.8. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 22.

Za isključenje el. energije u slučaju hitnosti na odgovarajućim mjestima moraju biti postavljene sklopke za isključenje električne energije.

Članak 23

Razvodni ormari moraju biti zaključani. Prostor oko ormara uvijek mora biti slobodan.

Razvodni ormari moraju biti izvedeni tako da u slučaju isključenja električne energije ostanu pod naponom trošila za nužnu rasvijetu, i pumpe za povišenje tlaka u hidrantskoj mreži.

Prilikom nestanka napona iz mreže, ta se trošila trebaju automatski napajati iz pomoćnog elektroenergetskog izvora.

Članak 24.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane osigurače .

Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti dimezionirani tako da ne dolazi do pregrijavanja vodiča koji može biti uzrokom požara.

Svaki osigurač i sklopka mora imati oznaku pripadajućeg strujnog kruga .

Zamjenu osigurača smije obavljati električar i elektrotehničari-domari, kao i druge poslove vezane oko električnih instalacija i uređaja .

Zamjena osigurača smije se obavljati samo originalnim ulošcima predviđenim za taj strujni krug.

Ispitivanje zaštite od kratkog spoja i preopterećanja mora se obavljati svakih 48 mjeseci .

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač mora izdati Zapisnik iz kojeg je vidljivo koji su nedostatci, te kako te nedostatke otkloniti radi sprečavanja mogućnosti nastanka i širenja požara na električnim instalacijama.

Članak 25.

U razvodnim ormarima električne energije moraju se nalaziti jednopolne sheme električnih instalacija za taj razvodni ormar.

Članak 26.

Za provedbu članaka 22., 23., 24., 25., odgovoran je električar.

Za kontrolu i ispitivanje električnih instalacija odgovoran je električar.

1.9. Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 27.

Na svim građevinama u kojima se obavlja određena djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene gromobranstranke instalacije sukladno tehničkim propisima o gromobranima .

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da spriječi mogućnost nastanka požara radi atmosferskog pražnjenja u objekt štićen gromobranskom instalacijom.

Tehnička dokumentacija gromobranske instalacije mora se čuvati.

Članak 28.

Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije u Bolnici obavlja se :

- u redovitim periodičnim razmacima, ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela,
- nakon svakog popravka,
- nakon svakog udara groma u štićeni objekt ili instalaciju

O svakom ispitivanju i pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjima i iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna, te primjedbe na eventualne nedostatke koji se moraju otkloniti.

Za ispravnost gromobranske instalacije, provođenje kontrole i pregleda gromobranske instalacije odgovoran je električar.

1.10. Mjere zaštite od požara na motornim vozilima

Članak 29.

Svako vozilo mora se pregledati prije početka vožnje .

Potrebno je provjeriti :

- je li je spremnik za gorivo ispravan i dobro zatvoren,
- ispravnost električne instalacije,
- je li su ispravni i čvrsto spojeni cjevovodi pogonskog goriva,
- je li je ispravan sustav za odvod produkata sagorijevanja,
- je li u vozilu postoji odgovarajući vatrogasni aparat.

U slučaju polijevanja goriva po vozilu, takvo se mjesto mora obrisati krpom, a krpu ukloniti.

Članak 30.

Prilikom garažiranja vozila potrebno je poduzeti sljedeće mjere :

- obaviti pregled vozila, osobito kabine
- izbaciti opuške cigareta i šibice , masne krpe i slično,
- sve nedostatke i kvarove na vozilu, radi otklanjanja istih prije ponovnog korištenja vozila prijaviti neposrednom rukovoditelju.

Članak 31.

Svako vozilo mora biti opremljeno ručnim vatrogasnim aparatima :

- osobni automobil prah ABC ili halon 2 kg 1 kom

- kombi	prah ABC ili halon	2 kg	1 kom
- kamioni do 2,5 tona nosivosti	prah ABC ili halon	3 kg	1 kom

Članak 32.

Za provedbu i kontrolu navedenih mjera na motornim vozilima odgovorni su vozači motornih vozila .

1.8.Mjere zaštite od požara u kotlovnici

Članak 33.

U kotlovnici mora biti na vidnom mjestu izvješena shema kotlovskog postrojenja i uputa za rad i održavanje kotlova i kotlovskog postrojenja .

Za rad s toplovodnim kotlovima mogu se uposliti samo osposobljeni energetičari prema postojećim propisima .

Članak 34.

Rad kotlovskog postrojenja mora biti pod nadzorom, sukladno postojećim propisima za Plinske kotlovnice.

Za vrijeme rada sa kotlom rukovatelj kotlom mora se pridržavati ovih pravila :

- pridržavati se uputa proizvođača kotla za rad kotla i ostalih postrojenja,
- ne odlagati papirnatu, plastičnu i drvenu ambalažu u prostoriji kotlovnice ili drugi zapaljivi materijal ili predmete koji nisu u funkciji rada kotlovskog postrojenja,
- ne smije čistiti ili prati kotlove ili druge uređaje za vrijeme rada sa lako zapaljivim tekućinama .

Članak 35.

Svaki primjećeni kvar na kotlu ili kontrolnim instrumentima, mora se odmah ukloniti. Uklanjanje kvarova smiju obavljati samo za to osposobljene i stručne osobe .

Naročitu brigu treba voditi o ispravnom radu automatike za loženje, kao i sigurnosnim uređajima .

Instalacije za plin moraju biti ispravne. Isključenje dovoda goriva (tekućeg ili plinovitog) mora se osigurati najmanje na jednom mjestu izvan kotlovnice pomoću odgovarajućeg ventila ili slavine. Instalacije se svakodnevno očevidom pregledavaju da nema oštećenja ili propuštanja goriva.

Pored određene vatrogasne opreme, u kotlovnici s tekućim pogonskim gorivom mora se postaviti sanduk sa 0,25 m^3 pijeska i lopata.

U kotlovnici uvijek mora vladati red i urednost .

Članak 36.

Na ulaznim vratima kotlovnice mora se istaknuti natpis KOTLOVNICA i ZABRANA ULASKA NEOVLAŠTENIM OSOBAMA.

Članak 37.

Za provedbu članaka 33. i 34. odgovoran je rukovoditelj Odjela tehničkih i uslužnih poslova.

Za provedbu ispitivaja kotlovskih postrojenja, instalacija i uređaja, odgovoran je rukovoditelj Odjela tehničkih i uslužnih poslova.

Članak 38.

Kao pogonsko gorivo u kotlovnicama Bolnice koristi se plinsko gorivo iz gradskog plinovoda (zemni plin). Postoji mogućnost korištenja i ekstra -lako loživog ulje na jednom plameniku kotla kotlovnice kao rezervni energent.(u slučaju prekida isporuke plina).

Podzemni spremnik ulja za loženje kapaciteta 100 000 l, smješten je 10 m južno od objekta kotlovnice na lokaciji Strossmayerova 13 E.

Članak 39.

Prilikom izvođenja radova na spremniku, radi održavanja, popravaka rekonstrukcija, mora se strogo voditi računa o mogućnosti eksplozija zapaljivih para. Kod unutarnjih radova mora se prije takvih radova spremnik dobro oprati , prozračiti ga da se onemogući svaka opasnost od eksplozije. Za unutrašnju rasvjetu spremnika prilikom radova mora se koristiti prijenosna električna svijetiljka sa naponom od 24 V posebno zaštićene žarulje kao i elekrična instalacija koja je predviđena za rad u prostorima sa eksplozivnom smjesom, s tim da se prethodno utvrdi da takva smjesa ne postoji .

Članak 40.

Prilikom istakanja goriva u spremnike iz auto cisterni dovodne cijevi moraju se uzemljiti radi odvođenja statičkog elektriciteta. Na kraju kabela koji služi za uzemljenje mora se postaviti izolirana ručica s ugrađenom sklopkom, kojoj se nepokretni dio spaja s pokretnim dijelom tek nakon što se kabel priključi na cisternu.

Sklopka mora biti u protu -eksploziskoj zaštićenoj izvedbi (Ex).

Članak 41.

Za provedbu navedenih mjera odgovoran je rukovoditelj Odjela tehničkih i uslužnih poslova.

Za kontrolu navedenih mjera odgovoran je rukovoditelj Odjela tehničkih i uslužnih poslova.

1.10. Mjere zaštite od požara na plinskoj instalaciji i trošilima

Članak 42.

Sve plinske instalacije moraju biti izvedene i održavane u skladu važećih propisa

Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije obavlja se sukladno odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Ispitivanje ispravnosti plinskih uređaja obavlja se periodično, svakih 36 mjeseci.

Članak 43.

Na glavnim plinskim dovodima mora postojati brzozatvarajući ventil za isključenje cijelokupne instalacije plina za taj objekt.

Na svakom ogranku plinske mreže za pojedine potrošače mora postojati na vanjskoj strani ventil za isključenje plina u građevini .

Pristup do ventila za isključenje plinske instalicije mora uvijek biti slobodan i pristupačan.

Članak 44.

Plinska instalacija mora biti zaštićena od korozije, prekomjernog zagrijavanja i svih drugih mehaničkih i kemijskih oštećenja .

Ispred svakog potrošača pored zapornog ventila na trošilu mora postojati i poseban ventil za odvajanje trošila iz razvodne mreže u slučaju potrebe.

Članak 45.

Svaki primjećeni kvar na razvodnoj mreži, zapornim ventilima i trošilima mora rukovatelj sa trošilom ili svaka druga osoba koja uoči kvar odmah prijaviti servisnoj službi lokalnog distributera plina obustaviti rad sa trošilom.

Otklanjanje kvarova i servisiranje može se povjeriti samo ovlaštenim servisima

Članak 46.

Prilikom svakog popravka ili zamjene dijelova na plinskoj instalaciji mora se obaviti kontrola nepropusnosti na spojevima, rastvorom sapunice.

Članak 47.

Za provedbu i kontrolu navedenih mjera odgovoran je šef tehničke službe.

1.11. Mjere zaštite od požara na pomoćnom agregatu za opskrbu el.energije

Članak 48.

Smještaj agregata mora biti u posebnoj građevini.

Građevina i prostorije za smještaj agregata moraju biti izgrađeni iz nezapaljivih materijala. Zidovi, stropovi, podovi i vrata moraju imati vatrootpornost od najmanje 90 min.

Pod mora biti nepropustan za zapaljive tekućine, ako u podu ima kanalizacijski odvod,isti se mora riješiti preko separatora za sakupljanje goriva.

Članak 49.

Ventilacija za prostoriju agregata mora se osigurati dovođenjem svježeg zraka i odvođenjem zraka za hlađenje motora i generatora .

Odvod sagorijelih plinova mora se riješiti sa odgovarajućim sustavom za odvod sagorijelih plinova u slobodnu atmosferu tako da ne dođe do zagađivanja zraka u susjednim građevinama ili prostorijama .

Sustav za odvod plinova mora biti termički izoliran.

Članak 50.

Rezervor za gorivo mora biti postavljen tako da je horizontalno udaljen najmanje 1 m od agregata.

Rezervoar mora biti opremljn svim priključcima i armaturama u skladu zahtjeva za dnevne rezervoare. Odvod i povrat goriva u rezervoar treba biti riješen bakrenim cijevima .

Članak 51.

Za ispravan rad i upotrebu agregata moraju se provoditi sljedeće mjere :

- pridržavati se uputa za rad s pomoćnim agregatom prema uputi proizvođača,
- za vrijeme rada povremeno nadzirati rad agregatom očevidom i preko kontrolnih instrumenata i signalizacije ,
- u prostoriji agregata ne smije se smještati materijal, predmeti rezervne količine goriva ili druge zapaljive tekućine,
- svi uočeni nedostatci ili kvarovi moraju se odmah otklanjati po stručnim osobama,
- agregat se mora stavljati u pogon prema uputi proizvođača.

U prostoriji agregata na vidnom mjestu mora postojati uputa za rukovanje i rad agregata .

Članak 52.

Na ulaznim vratima pomoćnog agregata mora se istaknuti naziv i zabrana ulaza neovlaštenim osobama.

Članak 53.

Za provedbu za provedbu i kontrolu navedenih mjera odgovoran je električar.

1.12. Mjere zaštite od požara na klima uređajima

Članak 54.

Klima komore i uređaji moraju se izvesti u posebnim prostorijama, građevinski odvojene od prostorija u građevini s drugom namjenom.

Svi građevinski elementi prostorija klima komora i uređaja moraju biti izvedeni od nezapaljivog materijala.

Članak 55.

U prostoriji u kojoj su smještene klima komore na vidnom mjestu mora biti istaknuta shema djelovanja s uputom za rad i rukovanje.

Izvedba klima komora, uređaja, rukovanje i održavanje mora biti prema uputama i zahtjevima proizvođača tih uređaja.

Klima komora mora se tako izvesti da se u slučaju požara onemogući širenje požara.

Članak 56.

Za provedbu navedenih članaka odgovorni su kućni majstori domari.

Za kontrolu navedenih članaka odgovoran je šef tehničke službe.

1.13. Mjere zaštiteod požara na postrojenju za tekući kisik

Članak 57.

Stanica tekućeg kisika instalira se na otvorenom prostoru, na podlogu bez asfalta ili bitumena.

Oko stanice se postavlja žičana ograda visine 2,5 m.

Stanica se instalira prema zakonski utvrđenim udaljenostima od drugih objekata ili se odjeljuje zaštitnim zidom.

Oko stanice definira se zona opsnosti od 7,5 m.

Područje oko stanice uređuje se tako da na udaljenosti od 5 m od spremnika tekućeg kisika nema organskih zapaljivih materijala. (trave, granja, raslinja).

Članak 58.

Tehničke mjere zaštite od požara i eksplozija postrojenja za tekući kisik odnose se na vrstu materijala upotrebljenog za posudu i cjevovode, (upotreba specijalnog čelika, vakumska izolacija, izvedba).

Ugradnja atestirane sigurnosne, mjerne regulacione i druge opreme, te periodička ispitivanja postrojenja i dijelova opreme, (ispitivanja posude pod tlakom i ventila sigurnosti).

Članak 59.

Cijevni vodovi, ventili i upravljački dijelovi moraju biti jasno označeni.

Nadzor osoblja zaduženog za rukovanje i nadzor rada spremnika tekućeg kisika obavlja se dvaputa u toku 24 sata, u pravilnim vremenskim razmacima, (svakih 12 sati) a rezultati se upisuju u knjigu evidencije rada spremnika tekućeg kisika.

Rad sa opremom mora se izvoditi striktno prema radnim i sigurnosnim uputstvima i procedurama uz poštivanje radne i tehnološke discipline.

Svakoj neispravnosti treba dati veliki značaj i odmah ju prijaviti, servisnoj službi Messer – Croatia plin na propisanom obrascu, koji su sastavni dio Knjige evidencije rada spremnika tekućeg kisika.

Članak 60.

Stanica tekućeg kisika označuje se sljedećim znakovima sigurnosti :

- tekući kisik, LO2, temperatura –183 °C,
- zabranjen pristup neovlaštenim osobama,
- opasnost od eksplozije,
- obavezno korištenje zaštitne opreme,
- zabranjeno pušenje,
- zabranjen rad masnim rukama, opremom i alatom.

Članak 61.

Stanica mora biti osigurana sa dva aparata S-9, za početno gašenje požara.

Na udaljenosti 10 - 35 m mora biti postavljen hidrant, sa ormarićem i svom potrebnom opremom, za hlađenje spremnika u slučaju požara.

Članak 62.

U slučaju požara u blizini spremnika tekućeg kisika potrebno je :

- zaustaviti potrošnju tj. isporuku do potrošača,
- udaljiti zaposlenike,
- zabraniti promet,
- kontrolorati tlak u posudi i ispuštati višak tlaka na ventil za otplinjavanje. Ako se tlak i dalje povećava posudu polijevati vodom radi hlađenja, izbjegavati polijevanje po ventilu sigurnosti jer bi se mogao blokirati, iz cijevnog voda ispustiti ostatak tekućine.

Članak 63.

U slučaju požara spremnika tekućeg kisika potrebno je :

- napustiti prostor,
- zabraniti bilo kakav promet ljudima i vozilima,
- gašenje požara spremnika obavezno prepustiti vatrogascima, a ako se ipak upušta u akciju gašenja OBAVEZNO koristiti vatrozaštitnu opremu i izolacijski aparat.

Članak 64.

Požar radnika natopljenog kisikom gasiti isključivo vodom, nikako izolacijom.

Članak 65.

Za provođenje mjera iz članaka 59., i 62., odgovorni su domar - kućni majstori

Za provođenje propisanih ispitivanja postrojenja odgovorani su domar –kućni majstori.

2. Ostale mjere zaštite od požara

2.1. Općenito

Članak 66.

U dijelovima građevina u kojima se drže ili koriste zapaljive i eksplozivne tekućine plinovi, i drugi lakozapaljivi materijali zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena, alata koji iskri, te držanje i smještanje tvari koje su sklone samozapaljenju.

Zapaljive tekućine ne smiju se bacati ili ispuštati u kanalizacijsku mrežu.

Članak 67.

Za odlaganje masnih i nauljenih krpa, i ostalih odpadaka treba postaviti metalne posude s poklopcima .

Članak 68.

Prilikom izgradnje građevina, rekonstrukcije građevina, nabavke materijala, uređaja, aparata, instalacija i sl. mora se voditi računa da se dobiju odgovarajuća odobrenja, dozvole i suglasnasti nadležne policijske uprave.

Članak 69.

Upotreba izgrađene ili rekonstruirane građevine, nabavljenog uređaja ili postrojenja i instalacija, može se dozvoliti samo ako su prethodno pribavljena službena odobrenja od nadležnih organa (uporabna dozvola).

Članak 70.

Prilikom nabavke oruđa i uređaja za rad mora se obavezno pribaviti tehnička dokumentacija, atesti, garancije i dr. Atesti, tehnička dokumentacija, garancije moraju se čuvati na određenom mjestu sa drugom dokumentacijom, kao trajni dokumenti.

Članak 71.

Za sve izvedene instalacije (vodovod i kanalizacija, hidrantska mreža, plinske instalacije, sve električne instalacije, gromobrane i dr,), u adaptiranim rekonstruiranim i novo izgrađenim građevinama moraju se pribaviti dokumenti o njihovoj ispravnosti (atesti, zapisnici, izvještaji, protokoli o ispitivanju i sl.), a u skladu svih propisnih pravila za pojedine instalacije.

Navedena dokumntacija mora se čuvati na jednom mjestu sa ostalom dokumentacijom građevine, kao trajni dokumenti.

2.2. Održavanje opreme i sredstava za gašenje

Članak 72.

U Bolnici postavljena je ili izvedena sljedeća vatrogasna oprema za gašenje i dojavu požara :

- ručni vatrogasni aparati
- sustav za gašenje požara vodom (unutarnja hidrantska mreža) u sljedećim građevinama : - Nova bolnica
  -Stara bolnica
  -Paviljon Internog odjela
  -Paviljon Kirurškog odjela
  -Kotlovnica
  -Bolnička kuhinja
- sustav za dojavu požara u građevinama :-Nova bolnica.

2.3. Vatrogasni aparati

Članak 73.

Održavanje ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

Redovni pregled očevidom ručnih vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ZNR II stupnja,u rokovima prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11.).

O izvršenom redovnom pregledu ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara stručni savjetnik iz područja sigurnosti vodi upisnik.

Članak 74.

Periodični pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja ovlašteno poduzeće ili radnja koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od MUP-a za obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata .

Periodični pregled obavlja se najmanje jednom godišnje za vatrogasne aparate koji se nalaze u prostorima u kojima nema korozivne atmosfere .

Članak 75.

Stručnjak ZNR II stupnja odgovoran je da vatrogasni aparati budu pregledani i nakon pregleda označeni naljepnicama na način kako je to predviđeno Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11.)

O izvršenim periodičnim pregledima ručnih i prijenosnih vatrogasnih aparata vodi se upisnik.

Članak 76.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se svakih pet godina u ovlaštenom servisu.

Za sve aparate starije od 15 godina , osim CO_2 aparata kontrolno ispitivanje treba obavljati svake 2 godine u ovlaštenom servisu.

III. Organizacija i način obavljanja unutarnje kontrole provedbe zaštite od požara

Članak 77.

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja, (u daljnjem tekstu stručna osoba) organizator je poslova zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na svim građevinama i prostoru u vlasništvu Bolnice.

Radi unapređenja zaštite od požara i povećanja sigurnosti korisnika usluga Bolnice, radnika, te imovine, stručna osoba savjetuje ravnatelja Bolnice glede potrebnih financijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zaštite od požara propisanih zakonom, podzakonskim aktima, prihvaćenim praviima tehničke prakse.

Sudjeluje u programu osposobljvanja i obuke radnika rukovanjem opremom i sredstvima za gašenje požara, organizira osposobljavanje i obuku, te vodi evidenciju o tome.

Vodi brigu o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara.

Čuva propisanu i drugu tehničku dokumentaciju, vodi propisane evidencije.

Unutarnja kontrola u području zaštite od požara organizira se i provodi na sljedeći način :

Stučna osoba kontrolira i provjerava je li se izvršavaju mjere predviđene ovim Pravilnikom, a o uočenim nedostacima ili nepravilnostima podnosi izvješće ravnatelju Bolnice.

Članak 78.

Stručna osoba surađuje s drugim tvrtkama, znanstvenim institucijama, vatrogasnim postrojbama, i nadležnom inspekcijom zaštite od požara radi unapređenja zaštite od požara u Bolnici.

Članak 79.

Poslove zaštite od požara u Bolnici može obavljti osoba koja ima visoku stručnu spremu smjera zaštite od požara ili drugog odgovarajućeg smjera i položen stručni ispit iz područja zaštite od požara .

Članak 80.

Stručna osoba obavlja sljedeće poslove u smislu unutarnje kontrole:

- kontrolu provedbe internih pravilnika i općih akata iz područja zaštite od požara,
- kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara,
- sudjeluje u kupovini, razmještaju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara koja se nabavlja za Bolnicu,
- prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara te sudjeluje u izradi novih ili predlaganju promjena postojećih,
- surađuje u izradi akata, uputa, projekata iz područja zaštite od požara.

Članak 81.

Neposredni rukovoditelji (voditelji/rukovoditelji odjela/zdravstvenih jedinica, te glavne sestre odjela), svatko u svom djelokrugu rada, kontroliraju da li se zaposlenici pridržavaju i da li provode mjere zaštite predviđene ovim Pravilnkom.

IV. Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja

1.Motrenje

Članak 82.

Svi zaposlenici, svaki u svom djelokrugu rada zaduženi su i za motrenje pojave požara .

Svaki zaposlenik dužan je što hitnije sam ili telefonom prijaviti rukovoditelju/voditelju odjela u kojem radi, ili stručnoj osobi svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara.

2.Javljanje

Članak 83.

O nastanku požara u prostorima Bolnice dojava vatrogasnoj postrojbi obavlja se telefonom na broj 193.

Svi zaposlenici Bolnice ili druge osobe (pacijenti ili posjete) koje uoče da je nastao požar u prostoru ili neposrednoj opasnosti od požara u i oko građevine , dužni su bez odgode upozoriti osoblje Bolnice koje će obavijestiti dežurnog radnika na telefonskoj centrali Bolnice o nastanku požara ili direktno dežurnog u vatrogasnoj postrojbi na telefon 193.

Članak 84.

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati minimalno sljedeći podatci :

- mjesto nastanka požara,
- što gori i veličina požara,
- ime i prezime onog tko dojavljuje,
- mjesto sa kojeg se dojavljuje.

3.Uzbunjivanje

Članak 85.

Uzbunjivanje zaposlenika u Bolnici obavlja se u slučaju iznenadnog događaja (potres požar, eksplozija).

Uzbunjivanje se obavlja telefonom ili govorom. (tzv. tiha uzbuna).

Članak 86.

Zaposlenici i druge osobe koje se zateknu u prostorima i prostorijama zahvaćenim požarom, bez panike žurno napuštaju prostor.

Osoba koja zadnja napušta prostoriju, zatvara sve otvore (vrata i prozori) i na glavnoj sklopki razvodnog ormara za taj dio građevine isključuje električnu energiju.

V. Osposobljavanje zaposlenika iz zaštite od požara i upoznavanje sa opasnostima

1.Osposobljavanje zaposlenika

Članak 87.

Svaki zaposlenik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br. 61/94.)

Osposobljavanje zaposlenika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ima suglasnost MUP-a za obavljanje tih poslova.

Članak 88.

Zaposlenicima koji uspješno polože teorijski i praktični dio osnovnog programa osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

Uvjerenja o osposobljenosti čuvaju se kod stručnog savjetnika iz područja sigurnosti, a kopije uvjerenja čuvaj u se kod izvođača programa.

2. Upoznavanje zaposlenika s opasnostima na radnom mjestu

Članak 89.

Svakog zaposlenika koji prvi put *dolazi na radno mjesto, stručni* savjetnik iz područja sigurnosti dužan je upoznati s opasnostima u pogledu nastanka požara i eksplozija na tom radnom mjestu, i sa mjerema za spriječavanje nastanka požara i eksplozija .

U slučaju promjene radnog mjesta unutar Bolnice, na kojima se opasnosti od nastanka požara razlikuju, stručni savjetnik iz područja sigurnosti upoznaje zaposlenika koji mjenja radno mjesto sa opasnostima i mjerama zaštite od požara i eksplozijama za to radno mjesto.

VI. Obveze ravnatelja Bolnice, voditelja i rukovoditelja odjela/zdravstvenih jedinica i stručnjaka ZNR

1.Obveze ravnatelja Bolnice

Članak 90.

Ravnatelj Bolnice obvezan je osigurati provođenje mjera zaštite od požara , posebno u svrhu odobravanja novčanih sredstava za zaštitu od požara.

Osigurava uvjete za rad, stručnoj osobi u Bolnici u smislu tehničke i druge opreme, kao i pomoć drugog stručnog osoblja, u provođenju poslova zaštite od požara.

Prema potrebi, a najmanje jednom godišnje razmatra stanje zaštite od požara u Bolnici.

2.Obveze voditelja odjela/ zdravstvenih jedinica, glavnih sestara

Članak 91.

Rukovoditelji/ voditelji odjela/zdrvstvenih jedinica, glavne sestre provode nadzor u primjeni propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i prostorima građevina za koje su zaduženi.

U slučaju ne izvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara daju prijedlog ravnatelju Bolnice za pokretranje disciplinskog postupaka za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv zaposlenika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu.

3. Stručnjaka ZNR II. stupnja

Članak 92.

Stručnjak ZNR II. stupnja osigurava objedinjeno provođenje mjera zaštite od požara u praksi, a u smislu ovog pravilnika ima sljedeća ovlaštenja i odgovornosti :- provodi u djelo odluke donesene u svezi zaštite od požara,

-organizira izvršavanje mjera zaštite od požara nadređenih organa te od strane nadležne inspekcije ,

- surađuje pri inspekcijskom nadzoru i omogućuje vršenje inspekcijskih pregleda te inspektorima pruža potrebne podatke i obavijesti ,

-prati promjene, izmjene ili dopune propisa koji uređuju područje zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune općih akata od požara ,

-najmanje jednom godišnje podnosi izvješće ravnatelju Bolnice o stanju zaštite od požara ,

-organizira obrazovanje zaposenika iz područja zaštite od požara i o tome vodi evidenciju,

-planira nabavu aparata, sredstava i opreme za gašenje

-na licu mjesta provjerava da li se provode mjere zaštite od požara ,

-zabranjuje rad na onim radnim mjestima ili prostorijama gdje postoji neposredna opasnost koja se odmah ne može otkloniti ,

-vodi brigu o potrebi postavljanja potrebne opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima, o ispravnosti te opreme i sredstava za gašenje redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima

4.Obveze zaposlenika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 93.

Dužnosti zaposlenika u provedbi mjera zaštite od požara :

- biti upoznati sa organizacijom zaštite od požara u Bolnici ,
- biti upoznati s opasnostima od požara i mjerama zaštite ,
- biti detaljno upoznati s uputama za siguran rad sa stanovišta zaštite od požara i eksplozija, osobito s onim dijelom dužnosti koji se odnosi na izvršavanje poslova i zadataka u okviru njihovih redovitih obveza ,
- znati postupak u slučaju izbijanja požara,
- znati raspored aparata za gašenje požara u svojoj organizacijskoj jedinici,
- znati gdje se nalaze sklopke za isključenje električne energije,
- dojaviti sve primjećene nedostatke ili druge nepravilnosti koje bi mogle imati za posljedicu nastanak požara i njegovo širenje te da odmah poduzmu radnje za otklanjanje opasnosti,
- prisustvovati teoretskom i praktičnom dijelu nastave koja se organizira u cilju informiranja ili osposobljavanja zaposlenika iz područja zaštite od požara,
- sudjelovati u gašenju požara i pružanju prve pomoći kod spašavanja ljudi iz ugroženih građevina.

5.Obveze radnika na telefonskoj cetrali i vatrodojavnoj centrali

Članak 94.

Radnici na telefoskoj centrali i kontrolnoj sobi kotlovskog postrojenja rukuju vatrodojavnom centralom, pri dojavi vatrodojavne centrale o požaru (alarm vatrodojavne centrale) hitno provjeravaju mjesto dojave alarma, prema zoni dojave i rasporedu javljača požara koji se nalazi u prostoru vatrodojavne centrale.

Nakon pregleda zone dojave požara, u slučaju požara započinju sa gašenjem požara aparatima za početno gašenje, te u isto vrijeme dojavljuju ostalim zaposlenicima Bolnice koji se tu zateknu o nastalom požaru, radi pomoći pri gašenju ili provedbi evakuacije pacijenata.

U slučaju lažnog alarma nakon provjere zone požara i javljača koji je aktiviran, u Knjigu održavanja vatrodojavnog sustava upisuju vrijeme dojave, zonu dojave te točno mjesto javljača požara na kojem je aktiviran.

U slučaju požara većeg obima, dojavljuju vatrogasnoj postrojbi putem telefonske centrale na broj 193, dežurnom vatrogasne postrojbe grada Nove Gradiške.

6. Odgovornost zbog nepoštivanja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara

Članak 95.

Za neosiguravanje novčanih sredstava potrebnih za provođenje mjera zaštite od požara predviđenih ovim Pravilnikom odgovoran je ravnatelj Bolnice.

Članak 96.

Zbog povreda radne obveze iz područja zaštite od požara zaposleniku se mogu izreći sljedeće mjere :

-opomena koju izriče neposredni rukovoditelj/voditelj odjela,
-smanjenje plaće u iznosu od 10% u vremenu od jednog mjeseca, o čemu odluku donosi ravnatelj Bolnice,
-redoviti otkaz ugovora o radu i nadoknadu prouzročene štete,
-izvanredni otkaz ugovora o radu i nadoknadu prouzročene štete.

Članak 97.

Zaposlenik čini težu povredu radne dužnosti ako :

- odbije se upoznati sa organizacijom provođenja mjera zaštite od požara i sa organizacijom gašenja požara,

- bez opravdanih razloga odbije prisustvovati teoretskoj i praktičnoj nastavi iz područja zaštite od požara,
- ne obavijesti neposrednog voditelja službe ili odjela ili drugu odgovornu osobu o svim događajima koji mogu biti uzrokom požara,
- u okviru svojih poslova grubo zanemaruje mjere zaštite od požara ili postupa suprotno odredbi ovog Pravilnika,
- aparate i drugu opremu za gašenje požara čini nepristupačnim za brzu intervenciju za gašenje požara,
- u slučaju neposredne opasnosti od požara ne obavijesti druge zaposlenike u zoni opasnosti,
- bez opravdanih razloga odbije sudjelovati u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požaram .

VII. Postupak i dužnosti zaposlenika u slučaju nastanka požara

Članak 98.

Svaki zaposlenik koji uoči neposrednu opasnost od nastanka požara ili uoči požar dužan je ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe .

Ako zaposlenik ne može sam ugasiti požar obaviještava druge zaposlenike i dežurnog u vatrogasnoj postrojbi na broju 193.

Prilikom dojave o nastalom požaru zaposlenik mora dati sljedeće podatke :

- ime i prezime i broj telefona sa kojega se javlja ,
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar na otvorenom ili u građevini
- vrstu materijala koji gori ,
- je li u požaru ima ozljeđenih .

Članak 99.

Nakon završetka akcije gašenja požara stručnjak zaštite na radu II. stupnja zajedno sa voditeljima jedinica i voditeljem akcije gašenja dužan je :

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovnog požara,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara .
- upotrebljenu opremu i sredstva za gašenje odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

VIII.Prijelazne i završne odredbe

Članak 100.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 101.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj: 01- 1317/18.
U Novoj Gradiški, 24. veljače 2018.

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA Strossmayerova 17A 1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA :
Mladen Šertić, dipl. inž.